

## CLASSIFICAZIONE DEI VALORI DELLA SCHERMATURA SOLARE

IN ACCORDO ALLA UNI ENI 14501

RAPPORTO DI PROVA N°328545 ISTITUTO GIORDANO

TAPPARELLA IN PVC COLORESCURO

Condizioni di installazione del campione	Vetrata di riferimento	G <sub>tot</sub>	
		Valore	Classe
Esterno alla vetrata	A	0,19	2
	B	0,14	3
	C	0,081	4
	D	0,076	4

## VETRATE DI RIFERIMENTO:

- A) Vetro singolo chiaro 4 mm.
- B) Vetrata doppia chiara 4-12-4 con intercapedine d'aria.
- C) Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas Argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna del vetro interno.
- D) Vetrata doppia 4-16-4 con intercapedine di gas Argon e con rivestimento basso emissivo sulla superficie esterna della lastra esterna.